НОВТЕХСТРОЙ НТС

ООО «Новтехстрой»

Юр. адрес: 129515. г.Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 5.
Тел./факс (495) 933-27-54, 937-65-68.
E-mail: info@novtehstroy.ru Web: www.novtehstroy.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 103

Двухкомпонентный герметизирующий и гидроизолирующий материал
марки **ТФ-1-ВП**
ТУ 5770-004-70017137-2003
Санитарно-эпидемиологическое заключение
77.МО.02.577.П.000104.03.10 от 16.03.2010г

Партия № 103 Дата изготовления 25 июня 2012г

Компонент А (герметик):
Масса нетто, кг 312
Вид тары: пластмассовые ведра с крышкой объёмом 15, 10, 5, 3, 2 и 1 литр.

Компонент Б (отвердитель):
Масса нетто, кг 88
Вид тары: полиэтиленовые пакеты, пластмассовые ведра

Общее количество материала, кг 400

Соотношение компонентов А : Б = 3,54 : 1

Фасовка **(А+Б)**, кг	Компонент **А** (герметик), кг	Компонент **Б** (отвердитель), кг
20	15,6	4,4 (в двух пакетах по 2,2кг)
10	**7,8**	**2,2 (в одном ведре)**
5	3,9	1,1 (в одном пакете)

Показатели качества

№	Наименование и размерность показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Однородная черная вязкая паста	Соотв-ет
2.	Плотность, г/см^3	1,6	1,6
3.	Условная прочность при разрыве через 7 суток, МПа, не менее *)	1,2	1,2
4.	Условная прочность при разрыве через 28 суток, МПа, не менее *)	2,5	2,6
5.	Относительное удлинение при разрыве через 28 суток, %, не менее *)	250	300
6.	Жизнеспособность после введения отвердителя, час (18°С)	Не менее 1 Не более 4	1час 30мин

*) Гарантированный прогноз, основанный на результатах первичных лабораторных испытаний.
Гарантийный срок хранения 3 месяца.
Продукт соответствует требованиям ТУ 5770-004-70017137-2003

Начальник производства _____ /Корчагин В.П./ М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Новтехстрой" ОГРН 1117746659711 Российская Федерация, г. Москва